

| Характеристика теста: | Метод определения согласно с: | Результат: |
|--|--|-------------------|
| Динамический коэффициент стирания | EN 14041:2004/AC:2006 | пройден |
| Испарения формальдегида | EN717-1:2004 | пройден |
| Общая толщина продукта | EN14041:2004/AC:2006 & EN 654:2011&EN ISO 24346:2012 | пройден |
| Испытания на водонепроницаемость | EN14041:2004/AC:2006 & EN13553:2017 Annex A | пройден |
| Класс огнестойкости | EN 13501-1:2007+A1:2009 | Класс BFL |
| Теплопроводность | EN 14041:2004/AC:2006 & EN12667:2006 | пройден |
| Содержание фталатов | EN 71-3:2013+A2:2017 | пройден |
| Выделение летучих органических соединений | ASTM Standard D 5116-06 and ISO 16000-9:2011 | пройден |
| Прохождение звука/звукоизоляция | ASTM E90-09/ASTM E413-10 | пройден |
| Класс ударостойкости | ASTM E989-06(2012) | пройден |
| Устойчивость к пятнам и химическим веществам | ISO 26987:2008 | не влияет |
| Эффект вдавливания от мебели | ISO 4918:2016 | не видимы |