

<b>Характеристика тесту:</b>	<b>Метод визначення згідно з:</b>	<b>Результат:</b>
Динамічний коефіцієнт стирання	EN 14041:2004/AC:2006	пройдено
Випаровування формальдегіду	EN717-1:2004	пройдено
Загальна товщина продукту	EN14041:2004/AC:2006 & EN 654:2011&EN ISO 24346:2012	пройдено
Випробування на водонепроникність	EN14041:2004/AC:2006 & EN13553:2017 Annex A	пройдено
Клас вогнестійкості	EN 13501-1:2007+A1:2009	Клас BFL
Теплопровідність	EN 14041:2004/AC:2006 & EN12667:2006	пройдено
Вміст фталатів	EN 71-3:2013+A2:2017	пройдено
Виділення летких органічних сполук	ASTM Standard D 5116-06 and ISO 16000-9:2011	пройдено
Проходження звуку/звукоізоляція	ASTM E90-09/ASTM E413-10	пройдено
Клас ударостійкості	ASTM E989-06(2012)	пройдено
Стійкість до фарбування та стійкість до хімічних речовин	ISO 26987:2008	не впливає
Ефект вдавлень від меблів	ISO 4918:2016	не видимі